


Приложение № 2

Министерство образования науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени Первого президента России Б.Н.Ельцина»
Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ



**Инструкция
о мерах пожарной безопасности в здании общежития
Нижнетагильского технологического института
(филиала) УрФУ
ул. Красногвардейская 59, корпус 2
(ИПБ-002-2024)**

Дата введения « 15 » января 2024 г.
Срок действия « 15 » января 2029 г.

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1	Общие положения	3
2	Порядок содержания территорий, зданий, сооружений, помещений	3
3	Порядок содержания эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных	4
4	Правила эксплуатации электрооборудования	5
5	Порядок действий в случае возникновения пожара	5
6	Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в общежитии	6
7	Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом в общежитии	6

1. Общие требования

1.1. Инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», и другими нормативно-правовыми актами по организации и обеспечению пожарной безопасности в организации.

1.2. Настоящая инструкция обязательна для применения и исполнения работниками и обучающимися в помещениях и на территории общежития Нижнетагильского технологического института (филиала) Федерального Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» по адресу: улица Красногвардейская, 59, корпус 2 (далее – общежитие).

1.3. Ответственность за обеспечение противопожарного режима в общежитии возлагается на заведующего общежитием.

1.4. Персональная ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности в каждом служебном помещении возлагается на работников, работающих в данных помещениях.

1.5. Заселение физических лиц в общежитие допускается только после прохождения вводного противопожарного инструктажа с записью в журнале учета противопожарных инструктажей.

1.6. Внеплановые (целевые) противопожарные инструктажи проводятся на основании приказов (распоряжений) директора института с записью в журнале учета противопожарных инструктажей.

1.7. Практические тренировки по действиям при возникновении пожара работников, проживающих в общежитии, проводятся не реже 1 раза в полугодие.

1.8. Курение и пользование открытым огнем в здании и помещениях общежития запрещено.

1.9. Проживающие обязаны:

- знать места расположения эвакуационных путей и запасных выходов, средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов);

- уметь пользоваться средствами пожарной автоматики (ручными пожарными извещателями), первичными средствами пожаротушения.

1.10. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок содержания территорий, зданий, сооружений, помещений

2.1. Заведующий общежитием обеспечивает:

- круглосуточное дежурство обслуживающего персонала;

- дежурный персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

- проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо-газонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами;

- содержание наружных пожарных лестниц (на балконах), предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крыше здания в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время.

2.2. В общежитии запрещается:

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаро-взрывоопасные вещества и материалы;

- использовать технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- размещать и эксплуатировать на лестничных клетках, под лестничными маршами и в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из межквартирных коридоров, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).

2.3. Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

3. Порядок содержания эвакуационных путей и выходов

3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов заведующий общежитием обеспечивает:

- соблюдение проектных решений в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;

- наличие на противопожарных дверях и исправное состояние приспособлений для самозакрывания;

- наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе, пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.

3.2. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3.3. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- размещать мебель и предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах квартир;

- устраивать в тамбурах выходов из здания общежития сушки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери межквартирных коридоров, тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

3.4. На каждом этаже общежития должны быть размещены на видном месте планы эвакуации людей при пожаре.

3.5. Дежурный персонал общежития должен иметь постоянную возможность воспользоваться комплектом ключей от всех замков дверей эвакуационных выходов, хранящихся в помещении дежурного. Каждый ключ должен иметь надпись о его принадлежности к соответствующему замку.

3.6. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный выход»), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих

эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

4. Правила эксплуатации электрооборудования

4.1. Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных работ;
- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

4.2. Электробытовые приборы в комнатах общежития при отсутствии в них проживающих должны быть обесточены, за исключением электроприборов, которые могут находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

5. Порядок действий в случае возникновения пожара

5.1. При обнаружении пожара или признаков горения должностное лицо (дежурный персонал, заведующий общежитием) обязан:

- немедленно сообщить о пожаре по телефону 01, 101 или 112 (указать наименование объекта защиты, его адрес, место возникновения пожара, фамилию сообщющего информацию), а также руководителю Института (лицу, его замещающего) по телефону 25-65-00 или посредством мобильной связи;
- задействовать автоматическую систему оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре;
- организовать эвакуацию людей из здания по наиболее безопасным путям, избегая встречных и пересекающих потоков людей;
- при условии угрозы жизни и здоровью использовать первичные средства пожаротушения (огнетушители, внутренний противопожарный водопровод);
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и направить их к месту пожара;
- информировать руководителя подразделения пожарной охраны о конструктивных и технологических особенностях здания, количестве находящихся в здании людей и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

5.2. Каждый гражданин, проживающий в общежитии, обязан:

- при обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 или 112, (указать наименование объекта защиты, его адрес, место возникновения пожара, фамилию сообщавшего информацию), а также дежурному персоналу общежития;
- срочно покинуть помещение, при возможности отключить все электроприборы, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки, закрыть двери межквартирного коридора во избежание распространения огня и дыма на лестничные марши;
- при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью использовать первичные средства пожаротушения (огнетушители).

5.3. При проведении эвакуации из здания общежития запрещается пользоваться лифтом.

5.4. При угрозе воздействия опасных факторов пожара (задымление, высокая температура) необходимо остаться в помещении, закрыть и хорошо уплотнить входную дверь, любым возможным способом сообщить о своем месте пребывания дежурному персоналу, сотрудникам оперативных служб для принятия мер спасения.

6. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в общежитии:

№	Объект	Допустимое (предельное) количество людей
1	Общежитие	110 проживающих, 2 сотрудника

7. Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом в зданиях института

№	Объект	Должности дежурного персонала
1	Общежитие	Дежурный по общежитию Частный охранник ООО ЧОП «РЕГИОН» (1 человек)

Разработал:
специалист по противопожарной профилактике

Согласовано:
Начальник отдела ГО и ЧС, ОТ и Э


Е.Ю. Станиславец


Н.А. Солярская